

Вниманию:		От:	
Компания:		E-mail:	
Телефон:		Копия:	
Факс:		Дата:	

СЕРВИСНЫЙ АКТ

Уважаемые господа, наша компания признательна вам взаимовыгодное сотрудничество в области обслуживания и оперативного ремонта систем кондиционирования воздуха. Доводим до вашего сведения, что на данный момент на объекте расположенному по адресу _____, существует ряд проблем. А именно:

Установленные и смонтированные кондиционеры **DAIKIN** – для охлаждения серверной не корректно работают. Из трех установленных блоков, холодопроизводительность присутствует на одном, пульт синхронизации не управляет всеми тремя единицами, отсутствует питание этого пульта.

Требуется:

ВАРИАНТ №1

Произвести монтаж питания для пульта синхронизации

Выполнить монтаж оборудования защиты и отключения пульта синхронизации

Произвести переподключения кабелей управления, с прокладкой кабелей

Произвести диагностику пульта, с возможной заменой

Выполнить запуск и наладку всех трех единиц с опресовкой и заправкой системы

Данные работы несут характер диагностики, после выполнения всех процедур не исключается замена необходимой автоматики

Стоимость данных работ составляет 55 000

В данную стоимость включено: автомат АВВ, R410 2 БЛ, IP кабель

ВАРИАНТ №2

Произвести демонтаж кабелей синхронизации

Выполнить дозаправку двух единиц

Произвести запуск и наладку двух единиц

Восстановить схему работы в индивидуальном режиме

Данные работы несут характер диагностики, после выполнения всех процедур не исключается замена необходимой автоматики

Стоимость данных работ составляет 40 000

В данную стоимость включено: , R410 2 БЛ, кабель пвс