

Внимание:	Евгения Коровкина	От:	Козловцева Евгения
Компания:	МП Логистика	Е-mail:	korovkinevgeny@imp-log.com
Телефон:		Копия:	s-7222613@mail.ru
Факс:		Дата:	21,05,15

Уважаемые коллеги, рассмотрев ваше задание по оснащению холодильных камер дополнительной автоматикой с помощью которой необходимо реализовать возможность отключения оттайки и включения агрегата в зависимости от температуры в охлаждаемом объеме, то есть поставить три условия отключения оттайки:

- * Отключение оттайки по температуре испарителя
- * Отключение оттайки по времени
- * Отключение оттайки по установленной температуре внутри камеры

Сообщаем для возможности внедрения данного управления потребуется:

- * Установка дополнительного блока управления
- * Установка датчика температуры
- * Перекоммутация эл/схемы
- * Монтаж кабелей питания
- * Монтаж кабелей управления
- * Настройка Автоматики

Стоимость данных работ составляет : 21 000 рублей