

Внимание:	Технического специалиста	От:	Козловцева Евгения
Компания:	Компания Роста	Е-mail:	
Телефон:		Копия:	
Факс:		Дата:	28,04,15

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Уважаемые господа, на основании выполненной диагностики кондиционеров, сообщаем.

Причина вызовы: неисправность трех кондиционеров

Определены неисправности:

- 1 кондиционер- кабеля управления и питания между внутренним и наружным блоком, находятся в разрыве
- 2 кондиционер- требуется замена компрессора
- 3 кондиционер- неисправность трех ходового вентиля

Требуется:

- 1 кондиционер, выполнить монтаж кабелей питания и управления, после чего провести дальнейшую диагностику оборудования
- 2 кондиционер, произвести замену компрессора или рассмотреть вариант покупки нового поскольку замена компрессора составляет около 80% от стоимости нового кондиционера
- 3 кондиционер, произвести демонтаж вышедшего из строя вентиля(при этом получится существенная экономия по сравнению с покупкой нового но пропадет функция обогрева) или заказать и смонтировать новый трех ходовой вентиль. Однако срок поставки от трех месяцев

Стоимость работ:

Кондиционер №1

Стоимость работ составляет по первичной диагностики 18 000 рублей, с учетом расходного материала и услуг по прокладке кабелей

Кондиционер №2

Стоимость замены компрессора составляет 34 000 рублей, стоимость новой сплит системы с учетом доставки и установки 52 000 рублей

Кондиционер №3

Стоимость перемонтажа системы трубопроводов составляет 32000, стоимость замены вентиля включая сам вентиль 44000 рублей